

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

1.	Identifikácia obstarávateľa: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 37910337 Telefón: 0960422090, 0960423303 Fax: 0960423601, E-mail: obstaravanie@aos.sk
2.	Predmet zákazky: Servisné práce, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení transformátorových staníc
3.	Typ zmluvy: objednávky
4.	Miesto dodania zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
5.	Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej aukcie. Víťaz elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 11 a 12 tejto výzvy.
6.	Variantné riešenie: Neumožňuje sa.
7.	Lehota dodania zákazky: do 12/2014
	Forma predkladania ponúk: Registrácia do aukcie od 15.04.2014 od 11 ⁰⁰ hod. do 24.04.2014 do 14 ⁰⁰ hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú odoslané 24.04.2014 po 14 ⁰⁰ hod. 1. kolo - zadávacie kolo, 29.04.2014 od 10.00 hod. do 10.25 hod. 2. kolo - internetová aukcia, 29.04.2014 od 10.30 do 11.00 hod. Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty. Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára.
8.	Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos 1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré vychádzajú z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie jednotkovej ceny). 3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena balenie, odvoz a dovoz do miesta verejného obstarávateľa a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky).
9.	Podklady k zákazke Špecifikácia služby

Revízia trafostaníc a NN rozvodov v objekte AOS Liptovský Mikuláš

Odborná prehliadka (odborná skúška) trafostaníc v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- odborná prehliadka (odborná skúška) štyroch trafostaníc v objekte AOS,
- odborná prehliadka (odborná skúška) jednej trafostanice v objekte PSC Kaleník.

Rozsah výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „OPaOS“) elektrického zariadenia:

- OPaOS VN rozvádzačov
- Napät'ová skúška VN káblových prívodov a vývodov
- OPaOS Transformátorov
- OPaOS NN prepojo'ov transformátorov
- OPaOS NN rozvádzačov
- OPaOS NN káblových vývodov
- OPaOS vonkajšej uzemňovacej sústavy
- OPaOS vnútornej uzemňovacej sústavy trafostaníc a NN rozvodní
- OPaOS svetelnej a zásuvkovej inštalácie VN a NN rozvodní

Hlavná rozvodňa – TS 1: Spoločná miestnosť pre VN a NN rozvádzače, stanovište transformátorov sú samostatné miestnosti

VN časť:

- 3x VN kobka klasická s odpínačom BAJ a VN poistkovým základom - vývod na transformátor
- 2x VN kobka klasická s odpínačom BA – Káblové vývody káble ANKOYPV 3x240mm²
- 3x Transformátor olejový (2x630kVA, 1x400kVA)

NN časť:

Rozvádzač HRT 2-3 – Voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač pozostávajúci z 8 polí

2x pole prívodu z transformátora

6x pole vývodu NN o celkovom počte 14 zemných káblových vývodov

Rozvádzač HRT 1 – Voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač pozostávajúci z 3 polí

1x pole prívodu z transformátora

2x pole vývodu NN o celkovom počte 2 zemných káblových vývodov

Rozvádzač RN1 – Voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač pozostávajúci s 2 polí

1x pole prívodu z NN

1x pole vývodu NN o celkovom počte 2 zemných káblových vývodov

Rozvádzač kompenzácie – Voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač pozostávajúci s 4 polí

TYP RUR-K 480kVAr

Trafostanica TS 2 Internáty: Samostatná miestnosť VN rozvodňa, Samostatná miestnosť NN rozvodňa , stanovište transformátorov sú dve samostatné miestnosti

VN časť:

- 2x VN rozvádzač zapuzdrený SF6 - Prívodné VN linky
- 2x VN rozvádzač zapuzdrený SF6 - vývod na transformátor
- 2x Transformátor olejový 400kVA

NN časť: Samostatná miestnosť VN rozvodňa, Samostatná miestnosť NN rozvodňa , stanovište transformátorov sú dve samostatné miestnosti

Rozvádzač HRT 2-3 – Voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač pozostávajúci z 5 polí

2x pole prívodu z transformátora

3x pole vývodu NN o celkovom počte 11 káblových vývodov

Trafostanica TS 3 Katedry: Samostatná miestnosť VN rozvodňa, Samostatná miestnosť NN rozvodňa , stanovište transformátorov sú dve samostatné miestnosti

VN časť:

- 2x VN rozvádzač oceľoplechový skriňový EJF s odpínačom BA - Prívodné VN linky
- 2x VN rozvádzač oceľoplechový skriňový EJF s odpínačom BAJ - vývod na transformátor
- 2x Transformátor olejový 400kVA

NN časť:

Rozvádzač HRT 2-3 – Voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač pozostávajúci z 8 polí

2x pole prívodu z transformátora

6x pole vývodu NN o celkovom počte 16 káblových vývodov

Trafostanica TS 4 Plaváreň: Samostatná miestnosť VN rozvodňa, Samostatná miestnosť NN rozvodňa , stanovište transformátorov sú dve samostatné miestnosti

VN časť:

- 2x VN rozvádzač oceľoplechový skriňový EJF s odpínačom BA - Prívodné VN linky
- 2x VN rozvádzač oceľoplechový skriňový EJF s odpínačom BAJ - vývod na transformátor

	<ul style="list-style-type: none"> • 2x Transformátor olejový 400kVA <p>NN časť:</p> <p>Rozvádzač HRT 2-3 – Voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač pozostávajúci z 6 polí</p> <p style="padding-left: 40px;">2x pole prívodu z transformátora</p> <p style="padding-left: 40px;">4x pole vývodu NN o celkovom počte 9 káblových vývodov</p> <p>Rozvádzač RS – Voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač pozostávajúci z 3polí</p> <p style="padding-left: 40px;">1x pole prívodu</p> <p style="padding-left: 40px;">2x pole vývodu NN o celkovom počte 7 káblových vývodov</p>
	10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
	Podmienky účasti uchádzačov :
11.	doklad o oprávnení podnikat'na dodnie predmetu zákazky - doloží víťaz elektronickej aukcie
	Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje :
12.	1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 11 tejto výzvy v listinnej podobe do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie - kópiu dokladu.
	2. Doručiť vytlačený výsledok elektronickej aukcie - protokol a cenovú ponuku s podpisom - vyplnenú tabuľku s cenami do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.
13.	Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena
14.	Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014